

NOTAS

812	15	84
TOTAL		

NOTAS

# SIMBOLOGIA

## PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

## PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1 - O CONSUMO MÁXIMO DE GLP NA EDIFICAÇÃO SERÁ DE 39 QUILOS (3 P13)  
NO PAVIMENTO TÉRREO;

1 - O CONSUMO MÁXIMO DE CUF NA EDIFICAÇÃO SEMA DE 33 DIAS (3 F13)  
NO PAVIMENTO TÉRREO;

2 - HAVERÁ NA EDIFICAÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), EXECUTADO CONFORME NBR 5419, SENDO QUE A ALTURA MÁXIMA, CONSIDERANDO A ALTURA DAS HASTES, NÃO PODERÁ ULTPAASSAR A ALTURA MÁXIMA FIXADA PELO POU MUNICIPAL.

3 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA SERÁ EXECUTADA CONFORME NIT 14;

4 - PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÃO UTILIZADAS LUMINÁRIAS DE BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIAS INDEPENDENTES DE NO MÍNIMO 2 HORAS DE DURAÇÃO.